



RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS


A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

VERNICIATURA	colore <u>NERO</u>
RAL <u>9005</u>	POLV. <input checked="" type="checkbox"/> LIQ. <input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': 404.0401.A

 LEGNAGO VERONA-Italy I-37048		
Tipo	RV-140X337	
Fabbricazione-Nr.		
Anno di fabbr.		
Gruppo Fluidi	2 /	Escluso /
Categoria	I /	Volume V:L 4.6
Temperatura TS-°C	-10 100 -50 100	
Pres. max. consentita PS-bar:	33	24
Pres. di collaudo PT-bar:	47.19	

2	1	IM
MODIFICATI CODICI CALOTTE E RELATIVE QUOTE	Venturini	FIRMA
DATA	23/02/2007	MODIFICHE

SOSTITUISCE	MATERIALE		PESO
SOSTITUITO	PED-97/23/CE		
Data	Disegnato	Controllato	Approvato
21/09/04	Venturini	Cattivelli	Vignoli
Firme	VENTURINI	CATTIVELLI	VIGNOLI
 S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) TEL. ++39 0442 629006 FAX. ++39 0442 629091 www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it		TIPO	RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)
		MODELLO	Ø140X337
		CODICE	130.0269.A
			FOGLIO 1/1

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2