ATTACCHI SALDATI MAG	135
MARCHIO CE 0036	CAT.III

SZEGEDI K & F LTD



-TASSATIVO-
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

LEGNAGO
VERONA-ITALY
I - 37048
RIGO MEC s.r.l.
CE 0036

Tipo: Type: Type:	FL60+SGR7+SV(R7/R7)		
Fabbricazione- Manufacture- Fabrication- Nr.			
Anno di Fabbricazione Manufacture year Anneé de fabrication			
Volume Volume Volume V: L	60		
Temperatura Temperature Température TS-°C	min:	-30	-10
	max:	+120	+120
Pressione massima consentita Max.Permissible pressure Max.Pression admissible PS-bar:		21	33
Pressione di collaudo Test pressure Pression d'essai PT-bar:		47.19	Escluso Excluded Exclu
Gruppo Fluidi/Fluids Group/Groupe fluides		2 /	/
Categoria/Category/Catégorie		III /	

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA	colore NERO
RAL 9005	POLV. ☐ LIQ. ☒

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.0411.A - Pr. 3600 I/D

2	MONTATA SPIA CON CESTELLO E PALLINA	28/04/2005	Venturini
1	AGGIORNATI DATI ETICHETTA	31/08/2004	Venturini
IM	MODIFICHE	DATA	FIRMA

SOSTITUISCE
SOSTITUITO

	Disegnato	Controllato	Approvato
Data	28/03/2003	28/03/2003	28/03/2003
Firma	VENTURINI	QUARTARELLI	VICENTINI G.

MATERIALE: PED-97/23/CE
SVILUPPO
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PR05
SCALA: /
PROIEZIONE

RIGO MEC s.r.l.
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)

TIPO: RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)

MODELLO: FL60+SGR7+SV(R7/R7)

CODICE: 133.0046.A

FOGLIO: 1/1

Szegedi K&F