





-TASSATIVO-
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.														
FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com								MATERIALE				SCALA		
RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS								PED-2014/68/UE				-		
DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA								DICHIAR.CONFORMITA'		FIRME		DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
TIPO / TYPE:		FL 80+SGR7+SV (R7/R7)						4040411A		DATA:21/06/2018		Lovato	Venturini	Ferrarini
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:		VERNICIATURA / PAINTING:												
CE0036-X		LOGO CE: --		NERO RAL 9005										
VOLUME:		80 Lt.		LIQUIDO				PROGETTO:		TIPO:				
								3601/I		RICEV. FL 80+SGR7+SV (R7/R7)				
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:		-40		+120		-10		+120						
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:		21 bar		33 bar										
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:		47.19 bar												
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:				2		/								
ESCLUSO / EXCLUDED:		/		CATEGORIA/CLASS:		III		/						
								CODICE: 13300308				PESO N/D	FOGLIO 2 / 2	