







LEGNAGO VERONA-ITALY s.r.l. I - 37048		CE 0036
Tipo: FL 125+SGR9+SV+ESA(R9/R9)		
Tipo:		
Fabbricazione- Manufacture- Fabrication- Nr.		
Anno di Fabbricazione Manufacture year Année de fabrication		
Volume Volume Volume V: L	125	
Temperatura Temperature Température TS-°C	min: -30 max: 120	-10 120
Pressione massima consentita Max. Permissible pressure Max. Pression admissible PT-bar:	21 33	
Pressione di collaudo Test pressure Pression d'essai PT-bar:	47.19	
Gruppo Fluidi/Fluids Group/Groupe fluides Categoria/Category/Catégorie	2 IV	/ /

—TASSATIVO—
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

FORNIRE A CORREDO
TO BE SUPPLIED SEPARATELY



A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.													
VERNICIATURA		colore <u>NERO</u>		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.0411.A									
RAL <u>9005</u>		POLV. ☐ LIQ. ☒											
TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2				FIRMA MODIFICHE DATA		SOSTITUISCE		MATERIALE		SVILUPPO			
						SOSTITUITO		PED-2014/68/UE					
						Disegnato		Controlato		Approvato		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA	
						Data		Firma		Firma		SECONDO PROCEDURA INTERNA PROS	
								TIPO		RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)			
						COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)		MODELLO		RHK-37/B FK125			
								CODICE		133.0256.B			
										FOGLIO 1/1			