



-TASSATIVO-
 MONTARE SPIE CON
 CESTELLO E PALLINA

FRIGO M.E.C.		VERONA-ITALY		CE 0036
s.r.l.		I - 37048		
Tipo: FSR 60+2SGR7+SV(R7/R7)				
Fabbricazione - Manufacture - Fabrication - Nr.				
Anno di Fabbricazione - Manufacture year - Année de fabrication				
Volume - Volume - Volume		V: L 60		
Temperatura - Temperature		TS-°C min: -30 max: +120		
Pressione massima consentita - Max. Permissible pressure		PS-bar: 21 33		
Pressione di collaudo - Test pressure		PT-bar: 47.19		
Gruppo Fluidi/Fluids Group/Groupe fluides		2 /		
Categoria/Category/Catégorie		III /		

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

VERNICIATURA	colore <u>NERO</u>
RAL <u>9005</u>	POLV. <input type="checkbox"/> LIQ. <input checked="" type="checkbox"/>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.0411.A - Pr. 3600 I/D

FIRMA	SOSTITUISCE		MATERIALE		SVILUPPO		
	SOSTITUITO		PED-97/23/CE				
	Data	Disegnato	Controllato	Approvato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5	SCALA 1:1	PROIEZIONE
	Firma	BERNINI, VENIURINI	17/02/05	17/02/05	17/02/05		
DATA	MODIFICHE		TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)				
			MODELLO RVB-13A FS60				
			CODICE 133.0044.C				
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)			FOGLIO 1/1				

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2