


-TASSATIVO-
 MONTARE SPIE CON
 CESTELLO E PALLINA

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com MATERIALE PED-2014/68/UE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS				MATERIALE PED-2014/68/UE		SCALA -	
DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA				DICHIAR.CONFORMITA'		FIRME	
TIPO / TYPE: FSR 150+2SGR9+SV (R9/R9)				4040411A		DATA:06/08/2018	
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE: CE0036-X		LOGO CE: --		VERNICIATURA / PAINTING: NERO RAL 9005		DISEGNATO: Lovato	
VOLUME: 150 Lt.		LIQUIDO		PROGETTO: 3601/I		CONTROLLATO: Venturini	
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C: -40 +120 -10 120		PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE: 21 bar 33 bar		TIPO: RICEV. FSR 150+2SGR9+SV (R9/R9)		APPROVATO: Ferrarini	
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE: 47.19 bar		GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP: 2 / 1				PESO: N/D	
ESCLUSO / EXCLUDED: /		CATEGORIA/CLASS: IV				FOGLIO: 2 / 2	
CODICE: 13300325							