



LH 114

NOTE:

- TUBI: RAME 3/8"x0,3
- ALETTA: ALLUMINID PT,2,5
- TESTATE: FE/ZN SP.10/10
- PANNELLO VENTIL.: FE/ZN SP.10/10
- COLLETTORE IN: RAME ø28
- COLLETTORE OUT: RAME ø22

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o ditte concorrenti.

|   |  |                            |  |             |  |
|---|--|----------------------------|--|-------------|--|
| MATERIALE   |  | VEDI NOTA                  |  | TRATTAMENTO |  |
| QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO UNI 5307-63 |  | DENOMINAZIONE UCV 428125   |  | sviluppo    |  |
| siarco REFRIGERATION  |  | CN 4R 28T 1250 PT.2,5 11TA |  | peso Kg     |  |
| smussare gli spigoli x 45°  |  | foglio 1 di 1              |  | proiezione  |  |
| DTS. N° 428125  |  | scala -1-                  |  | visto       |  |
| REV. DATA   |  | 0 24/11/06                 |  | EMISSIONE   |  |

PART. 1 (FISSAGGIO) SC. 21

Ø TUBI ESCLUSI

FLUSSO ARIA

